

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
МАКРИДОВ С.Т.

« 20 »



УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР МП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

ЮДИН В.В.

« 20 »

июня

2016 г.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2022 годы по МП «Водоснабжение»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	Инвестиционная программа МП «Водоснабжение» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2022 годы
Заказчик программы	Администрация МР «Куйбышевский район»
Основные разработчики программы	МП «Водоснабжение» Администрация МР «Куйбышевский район»
Исполнители мероприятий программы	МП «Водоснабжение»
Цели программы	Приведение качества питьевой воды для населения Куйбышевского района в соответствии с установленными требованиями
Задачи программы	-замена труб водопроводной сети чугунных на пластиковую -обваловка водонапорной башни -обваловка и очистка от травы и мусора водозаборной скважины -установка современной автоматики водозаборной скважины -замена запорной арматуры в водопроводных колодцах -дезинфекция системы водоснабжения (скважина, водонапорная башня, разводящая сеть) -замена водонапорной башни Рожновского -строительство станции обезжелезивания
Сроки реализации программы	2016-2022 годы
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования, необходимый для реализации программы: Всего: Источник финансирования: 1 Собственные средства МП «Водоснабжение» 2 Финансовые средства полученные от применения установленных тарифов на подключения и надбавки тарифов 3 Финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ
Ожидаемые результаты выполнения программы	-обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды - обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборной скважины - обеспечение требуемого уровня запорной арматуры в водопроводных колодцах -обеспечение надежности подачи питьевой воды в разводящую сеть
Контроль за ходом реализации программы	Администрация МР «Куйбышевский район»

1. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с положением Федерального Закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основе технического задания, утвержденного Постановлением Главы Администрации Муниципального района «Куйбышевский район» от 25.02.2016 г. № 87 разработана инвестиционная программа МП «Водоснабжение» по при ведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2022 г.г.

Требуемый объем финансирования может быть обеспечен за счет средств:

1. Собственные средства МП «Водоснабжение»
2. Финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки тарифов.
3. Финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с активизацией процесса развития инфраструктуры Куйбышевского района, для стабильности обеспечения населения качественной питьевой водой.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития сельского поселения.

Необходимость замены водопроводных труб и модернизация системы водоснабжения обусловлена потребностями и требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития системы водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния, проблем функционирования и объемов.

3. Цель задачи и ожидаемый результат выполнения Программы.

3.1 Цель программы:

- Обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения
- повышение надежности работы системы водоснабжения
- обеспечение санитарного благополучия

Объемы и источники финансирования

	2016 г.	2017 г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г
Всего:	635 тыс.руб.	2850 тыс.руб.	2465 тыс.руб.	3360 тыс.руб.	3390 тыс.руб.	2285 тыс.руб.	2135 тыс.руб.
Федеральный и областной бюджет	_____	1890 тыс.руб.	1593 тыс.руб.	2376 тыс.руб.	2403 тыс.руб.	1404 тыс.руб.	1296 тыс.руб.
Местный бюджет	_____	210 тыс.руб.	177 тыс.руб.	264 тыс.руб.	267 тыс.руб.	156 тыс.руб.	144 тыс.руб.
Собственные средства	635 тыс.руб.	750 тыс.руб.	695 тыс.руб.	720 тыс.руб.	720 тыс.руб.	725 тыс.руб.	695 тыс.руб.

6. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы

- 1.Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказанию услуг по водоснабжению
- 2.Сокращение потерь по воде
- 3.Санитарное благополучие, экологическая безопасность
- 4.Создание требуемого уровня надежности работы учреждений поселения
- 5.Обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды

СОГЛАСОВАНО:

Директор МУП «Водоснабжение»

Юдин В.В.

08 / 10.02.2016 г.



СОГЛАСОВАНО:

НАЧАЛЬНИК ТО УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КО В
КИРОВСКОМ, БАРЯТЕНСКОМ, СПАС-ДЕМЕНСКОМ
РАЙОНАХ

Глагола А.А.

13.02.2016 г.



План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Бутчино» д.Лужница Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L), п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1	СП «Бутчино»							
1.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Лужница с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 1,5 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	1500	Куйбышевский район д.Лужница		2016-2022г.г.		
1.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д.Лужница			Вх.328 от 26.02.2016г.	Исх.14А от 22.04.2016г.
1.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом д.Лужница Куйбышевского района куб.м/час							

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Бутчино» д.Ветьмица Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п.п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L),п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М),куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
2	СП «Бутчино»							
2.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Ветьмица с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 0,3 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	300	Куйбышевский район д.Ветьмица		2016-2022г.г.	Вх. 328 от 26.02.2016г.	Ис.14А от 22.04.2016г.
2.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д.Ветьмица				
2.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом д.Ветьмица Куйбышевского района куб.м/час	Превышение по железу – 2,2 + 0,5 мг/дм3 Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011г.) и закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.)		Куйбышевский район д.Ветьмица	2.0	2016-2022г.г.		

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Бутчино», д.Зимницы Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L),п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М),куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
3	СП «Бутчино»							
3.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Зимницы с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д.Зимницы		2016-2022г.г.		
3.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д.Зимницы	25,0	2016-2022г.г.	Вх.328 от 26.02.2016г.	Исх. 14А от 22.04.2016г.
3.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом д.Зимницы Куйбышевского района куб.м/час	Превышение по железу – 2,1 +_ 0,5 мг/дм3 Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011г.) и закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.)		Куйбышевский район д.Зимницы	2,0	2016-2022г.г		

СОГЛАСОВАНО:

Директор МУ «Водоснабжение»

Юдин В.В.

08 / 11.02.16 № 2016г.




СОГЛАСОВАНО:

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КО В
КИРОВСКОМ, БАРЯТЕНСКОМ, СПАС-ДЕМЕНСКОМ
РАЙОНАХ

Глагола А.А.

2016 г.



План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Жерелево» д.Троицкое водопровод №1 Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L), п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1	СП «Жерелево» д.Троицкое водопровод №1							
1.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Троицкое водопровод №1 с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 0,1 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	100	Куйбышевский район д.Троицкое водопровод №1		2016-2022г.г.		
1.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д.Троицкое водопровод №1			Вх.328 от 26.02.2016г.	Ис.14А от 22.04.2016г.
1.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом с.Троицкое водопровод №1 Куйбышевского района куб.м/час							

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Жерелево» д.Троицкое водопровод №2 Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность, (L),п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М),куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
2	ВОДОСНАБЖЕНИЕ СП «Жерелево» д.Троицкое водопровод №2							
2.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Троицкое водопровод №2 с заменой труб волопроволной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 0,6 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	600	Куйбышевский район д.Троицкое водопровод №2		2016-2022г.г.	Вх.328 от 26.02.2016г.	Ис.14А от 22.04.2016г.
2.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д.Троицкое водопровод №2	25,0	2016-2022г.г.		
2.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом с.Троицкое водопровод№2 Куйбышевского района куб.м/час							

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Жерелево» д.Кузьминичи Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L),п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М),куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
3	СП «Жерелево»							
3.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Кузьминичи с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 1,2 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	1200	Куйбышевский район д.Кузьминичи		2016-2022г.г.		
3.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д.Кузьминичи			Вх.328 от 26.02.2016г.	Ис. 14А от 22.04.2016г.
3.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом д.Кузьминичи Куйбышевского района куб.м/час							

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУП «Водоснабжение»

Юдин В.В.

08 июля 2016г.



СОГЛАСОВАНО:

НАЧАЛЬНИК ТО УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КО В
КИРОВСКОМ, БАРЯТЕНСКОМ, СПАС-ДЕМЕНСКОМ
РАЙОНАХ

Глагола А.А.

15 08
2016 г.



План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Мокрое» Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L), п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
1	СП «д.Мокрое»							
1.1	Реконструкция сетей водопровода по с.Мокрое с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 0,95 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	950	Куйбышевский район с.Мокрое		2016-2022г.г		
1.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район с.Мокрое	25,0	2016-2022г.г.	Вх.328 от 26.02.2016г.	Исх.14А от 22.04.2016г.
1.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом с.Мокрое Куйбышевского района куб.м/час							

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Мокрое» д.Грибовка Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L),п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М),куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
2	СП «Мокрое»							
2.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Грибовка с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 0,75 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	750	Куйбышевский район д.Грибовка		2016-2022г.г.		
2.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д.Грибовка	25,0	2016-2022г.г.	Вх.328 от 26.02.2016г.	Исх. 14А от 22.04.2016г.
2.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом д.Грибовка Куйбышевского района куб.м/час							

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУП «Водоснабжение»

Юдин В.В.

«08» июля 2016г.



СОГЛАСОВАНО:
НАЧАЛЬНИК ТО УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КО В
КИРОВСКОМ, БАРЯТЕНСКОМ, СПАС-ДЕМЕНСКОМ
РАЙОНАХ

Глагола А.А.

2016 г.



План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Высокое» Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L), п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1	СП «д.Высокое»							
1.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Высокое с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 0,3 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	300	Куйбышевский район, д.Высокое		2016-2022г.г.		
1.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район, д.Высокое			Вх.328 от 26.02.2016г	Исх.14Аот22 04.2016г.
1.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом д.Высокое Куйбышевского района куб.м/час							

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Высокое», Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L),п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М),куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
2	Д.Милеево							
2.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Милеево с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 0,6 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	600	Куйбышевский район д. Милеево		2016-2022 г.г.		
2.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д. Милеево			Вх.328 от 26.02.2016г.	Исх.14А от 22.042016г.
2.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом д.Милеево Куйбышевского района куб.м/час							

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в СП «Высокое» Куйбышевского района в соответствии с установленными санитарными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Протяженность (L), п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб.м /час	Период реализации	Входящее письмо администрации	Исходящее письмо ТЗ в администрацию
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
3	д.Мамоновка, д. Емельяновичи							
3.1	Реконструкция сетей водопровода по д.Мамоновка, д. Емельяновичи с заменой труб водопроводной сети чугунных на D-110 мм пластиковую протяженностью 1 км	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.	1000	Куйбышевский район д.Мамоновка, д. Емельяновичи		2016-2022г.г.	Вх.328 от 26.02.2016г.	Ис.14А от 22.04.2016г.
3.2	Замена водонапорной башни объемом бака 15 м3 с увеличением объема бака до 25 м3	Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставления услуги водоснабжения населению.		Куйбышевский район д.Мамоновка, д. Емельяновичи				
3.3	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания и обратным осмосом д.Мамоновка, д.Емельянович и Куйбышевского района куб.м/час							